



pętla 5 na parter B2 do centrali SSP

pętla 5 z parteru B2 z centrali SSP

OZNACZENIA

- optyczna czujka dymu DOR-4046
- jonizacyjna czujka dymu DIO-4046
- czujka ciepła TUN-4046
- wielodetektorowa czujka dymu i ciepła DOT-4046
- ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M
- element kontrolno-sterujący EKS-4001
- sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7N/3m
- sygnalizator optyczno-akustyczny SAOZ-Pk
- sygnalizator optyczno-akustyczny SAL-4001
- puszka AWOP-625PP

Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
PPJT TOPOLSKI Janusz Topolski 16-001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 604508256		RYS. NR 12	
Nazwa rysunku:	MODERNIZACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ BUDYNEK B2 – PIĘTRO		
Obiekt:	Dom Pomocy Społecznej w Kozuli		
Adres:	Dom Pomocy Społecznej w Kozuli 21-500 Biała Podlaska		
Projektant:	Janusz Topolski BI/5/01		Skala 1:100
Opracował:	Janusz Topolski BI/5/01		
Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r		Data: wrzesień 2016 r.	