

DPS.A.ZP.3.2018

Do wszystkich : Wykonawców,
którym doręczono Specyfikację
Warunków Zamówienia,
Wykonawców zadających pytania
oraz do umieszczenia na stronie internetowej

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą : „Podniesienie standardu usług Domu Pomocy Społecznej w Kozuli poprzez modernizację, adaptację i wyposażenie infrastruktury” (ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 527239-N-2018 z dnia 06.03.2018 r.)

W związku z pytaniem wykonawcy dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podst. art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) poniżej wyjaśniam :

Pytanie dotyczące części 2 zamówienia

Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie projektowanych jonizacyjnych czujek dymu czujkami innego typu ?

Wyjaśnienie :

Ze względu na wysoką przydatność w wykrywaniu pożarów płomieniowych i wysoką odporność na zabrudzenia, Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia zaprojektowanych jonizacyjnych czujek dymu czujkami innego typu.

DYREKTOR

mgr Krystyna Czyżewska